



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/7521/11/PAT
Č.J.: SU/11/7676/PAH
VYŘIZUJE: Patráková
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: h.patrakova@mu.turnov.cz
DATUM: 28.11.2011

SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení:stavby Lestkov- zvýšení bezpečnosti dopravy (obec Radostná pod Kozákovem, (dále jen "ohlášení"), které dne 21.11.2011 podal

Obec Radostná pod Kozákovem, IČ 00276031, Lestkov č.p. 77, 512 63 Rovensko pod Troskami

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby

Lestkov - zvýšení bezpečnosti dopravy (obec Radostná pod Kozákovem).

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 527/2, 529/2, 1129/1, 1129/3, 1138/5, 1179/1, 1237,p. p. k. 1170/1 v katastrálním území Lestkov pod Kozákovem, obec Radostná pod Kozákovem.

Stavba obsahuje:

- stavba je situována podél silnic II/283 a II/282 v intravilánu obce Lestkov, úpravy jsou v souladu navrhovanou cyklotrasou Turnov/Tatobity
- předmětem stavby je doplnění komunikací pro pěší v délce 368,25 m(betonová dlažba) a prvků pro zklidnění stávající dopravy v obci pro zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
- před zahájením prací dojde k odstranění stávajících konstrukcí komunikací a zpevněných ploch vč. schodiště, vybourání chodníkových a záhonových obrub, odstranění uličních vpustí, odfrézování stávajícího krytu vozovky
- nové konstrukce budou v souladu s ČSN a TKP, na chodnících a sjezdech bude konstrukce z betonové dlažby, v prostoru zastávky BUS bude asfaltový kryt a rovněž v prostoru MK sběrné
- navrhované parametry - D - komunikace s vyloučením motorového provozu, podskupina D1, max. příčný sklon 2% min. sklon 0,5 %, podélný sklon max 8,33% v místech přechodů 12,5% -vyjímečně

Předložené doklady : doklad o vlastnictví, snímek pozemkové mapy, dokumentace stavby vypracovaná ing. Josefem Pitínem, stanovisko Městského úřadu Turnov, odboru dopravy ze dne 7.11.2011 zn.: č.j.OD/11/80505/vOD, stanovisko Policie ČR DI Semily ze dne 8.10.2011 č.j. KRPL-49185/ČJ-2011-181106, stanovisko obce Radostná pod Kozákovem, ze dne 21.11.2011, sdělení KSS LK Semily ze dne 21.11.2011, zn.: TSSM4/11/Pdt/010, vyjádření o existenci podzemních sítí, stanovisko Hasičského záchranného sboru LK Semily ze dne 9.11.2011 č.j. HSLI-2899-2/SM-PRE-2011, stanovisko Krajského úřadu LK odboru dopravy ze dne 12.1.2011 zn.: KULK 2086/2011, stanovisko NIPI Liberec ze dne 5.2.2011, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s KULK

Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou, která bude vybrána na základě provedeného výběrového řízení. Stavebník v termínu 10 dnů před zahájením stavby oznámí stavebnímu úřadu dodavatele stavby.

Poučení:

Speciální stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Radostná pod Kozákovem, IDDS: e7dapat